

災害対策推進・教育センター

VOL.43 2026年4月号


かわら版



Topics 災害対策マニュアルVer.6.0を発刊しました


災害対策マニュアルVer.6.0を4月に発刊しました。当院における災害時の行動指針となりますので、必ずご一読をお願いします。なお、災害対策マニュアル冊子は準備が出来しだい配布予定ですので、それまでは「業務支援ポータルメニュー」の「災害関係」から、Web版をご確認ください。

災害対策本部組織図が新しくなりました！（P.23に掲載）



Topics 令和7年度購入の備蓄食が納入されました

当院の備蓄食は、保存期間が「5年」または「7年」のもの2食、「25年」のもの1食を組み合わせると1日分とし、災害拠点病院の要件である「3日分」以上の備蓄食を確保しています。賞味期限が近づいたものは職員の皆様に配布し、適切にローリングストックできるようにしています。どんな食品を備蓄しているかは、「災害対策マニュアルVer.6.0」P.85に掲載しています。



令和7年度購入品

▲白がゆ


▲バランススティック

▲使い捨て食器セット

▲野菜ジュース

Topics IT-BCP机上訓練(第2部)を行いました

2月10日(火)、看護部32名を対象としたIT-BCP机上訓練が行われました。医療情報管理部副部長の西川師長による講義の後、シナリオを読み合わせながら訓練を行いました。訓練後には、グループワークが行われ、気づいたことなど意見交換がされました。



講義



シナリオ読み合わせ



グループワーク

Topics 災害時に備えた当院の電子カルテバックアップの紹介・体験を行いました

2月17日(火)防災会議にて、医療情報部副部長藤井医師による電子カルテバックアップについての紹介と、当院の2つの遠隔(院外)バックアップ方式の体験を行いました。



講義



PC操作体験


知っていましたか?

非常時MINT端末

大規模災害時や院内のサーバー等の故障等に備えて、各病棟や医療情報管理部に**非常時MINT端末**が保管されています。こちらの端末は、有事の際の電子カルテの参照用です。**黄色**と**赤色**の『**非常時シール**』が貼られています。

非常時：院内形式のバックアップ (IBM)

院内・院外ネットワークが使用できる場合に参照可能



直前のデータまで参照可能
(36項目)

非常時：全国標準形式のバックアップ (SS-MIX2)

院内ネットワークのみ使用できる場合に参照可能



前日時点のデータまで参照可能
(限られた5項目のみ)

Center Message

伊勢市等で発生した停電は数時間で復旧しましたが、停電の復旧時間は原因によって大きく異なり、長時間に及ぶ場合もあります。停電時にも病院機能を維持できるよう、各部署で非常用ライトや非常用電源の場所・使い方について、あらかじめ確認をお願いします。また、バッテリー搭載の医療機器については、日頃から充電状況を確認し、どの程度稼働できるか把握しておきましょう。スマートフォンの充電がなくなると情報収集や外部との連絡手段がなくなるため、個人でも携帯用充電器、予備電池などの備えをおすすめします。なお、公衆電話は停電時でも利用できる場合があります。災害時の安否確認手段として無料で使用可能な「171 (災害用伝言ダイヤル)」があります。体験利用も可能ですので、この機会にぜひ一度ご確認ください。(センター臨床工学技士 あ)

災害拠点病院として地域で一番の災害対策を目指して

医療情報管理部 副部長
看護師長 西川 陽子 です


Face



News 県内で大規模停電が発生しました

3月4日(水)9時45分頃、県内の9つの市町で変電所設備の不具合による停電が発生しました。最大14万戸が停電し、信号機が停止、列車が一部運休するなど社会的な影響が出ました。伊勢市内の病院では2~3時間停電し、その間全身麻酔の手術が停止、自動精算機が動かなくなったことにより会計を待つ患者様の行列や帰宅できない患者様の対応等の混乱が生じたとのことです。

参考に過去の当院の停電時の様子を下に示します。



照明が消える
1/3程度は点灯
(非常用電源)

自動洗浄不可となり
手動での洗浄となる

モニターやPCの
電源が切れる

手動洗浄ボタン

手術室受付

トイレ

当院の停電時の様子 (2022年11月)

知っていましたか? コンセント編

院内には一般的な白色コンセントの他に**赤色**と**茶色**コンセントがあります。これらは停電時に非常用電源として自家発電に自動で切り替わります。院内では人命に直結する機器(人工心肺装置、人工呼吸器、保育器等)は赤色コンセントに接続することで停電時にも機器が停止することなく使用することができます。

コンセントの色	電源の種類	自家発電に切り替わる時間(自動)	部署	コンセント設置場所	赤	茶	白
赤色	無停電非常電源 UPS電源 + 自家発電	無停電	一般病棟	リカバリー室	●	●	●
				個室	●	●	●
				大部屋	●	●	●
				ナースステーション	●	●	●
茶色	一般非常電源 自家発電	40秒以内	ICU	全室	●	●	●
				NICU	●	●	●
白色	一般(商用)電源	-	手術室	手術室・廊下	●	●	●
				休憩室	●	●	●
				処置室	●	●	●
白色	一般(商用)電源	-	外来	診察室	●	●	●
				洗面台	●	●	●
白色	一般(商用)電源	-	院内トイレ	便座	●	●	●
				便座	●	●	●

院内のコンセント設置箇所(当センター調べ)

外来にも**茶色**コンセントが設置されています。



内科外来

停電時に接続すると
電子カルテを使用
することができます